


GRÄVJA GARENPROFILS



Piezīmes

1. Lietusdienā uztrievēšanas akai K2-1 nepieciešams 0,3 ÷ 0,5 m dziļš padziļinājums nogulsu uztrievēšanai.
2. Grāvja un akas sānuaplozībai caurule nepieciešamas redzes ar spraugām starp stieniem, kas novietotas par 50 mm.

Objekts			Projektētais		
VAJĒJĀS UN SEGTĀS LIETUS ŪDEŅU NOVADĪŠANAS SISTĒMAS REKONSTRUKCIJA KULDĪGĀ, JAUNSAIMNIEKU UN KRASTA IELĀS					
Posūtītājs		KULDĪGAS PILSĒTAS DOME		GRĀVJA GARENPROFILS	
Proj.vod.	V.SILINA	22.12.08.	JAUNSAIMNIEKU UN KRASTA IELĀS		
Projektēja	A.SILINŠ	22.12.08.			
Proj.d. vod.	G.KRAUZE	22.12.08.	Mv 1:100, Mh 1:500		
			LK		
Stadija		Lopa	Lopos		
TP		LK-1	8		