



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOVADĀ

2013.gada 12.februārī Nr. 01-12/ 18

IEINTERESĒTAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM

Par prasībām iepirkumam KNP/2013/13/ELFLA

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), izskatot ieinteresētā pretendenta 11.02.2013. iesniegumu Nr.13/1-1/02, par iepirkumu „Kluba-kantora ēkas daļas rekonstrukcija, „Atpūtas” Gudeniekos, Gudenieku pagastā, Kuldīgas novadā, 1.kārta”, ID.Nr. KNP/2013/13/ELFLA nolikumu (turpmāk - Nolikums), sniedz šādu skaidrojumu:

Jautājums:

Tāmes izmaksās nav iekļautas būvlaukuma izmaksas (elektroenerģija/pieslēgums, ūdens/piesēgums, būvlaukuma nožogošana, būvtāfele, brīdinājuma uzraksti, ugunsdzēsības stends, darbinieku vagoniņš, tualete, apsardze, u.c.) un izmaksas saistītas ar objekta nodošanu ekspluatācijā (inventarizācijas lieta, digitālie uzmērījumi, informatīvā plāksne). Lūdzam sniegt skaidrojumu, kurā sadaļā un zem kāda nosaukuma iekļaut dotās izmaksas?

Atbilde:

Izdevumi pagaidu uzturēšanās vagoniņiem, būvlaukuma mobilajam žogam, pagaidu ūdens, elektrības pieslēgumam, apsardzei būvniecības laikā, koordinātu punktu nospraušanai, izpilddokumentācijai un cita veida netiešie izdevumi, kas saistīti ar objekta būvniecību, ir iekļaujami sadaļā "virsizdevumi".

Jautājums:

Projekta lapā TP, IN, 2* norādīta Knauf plāksne. Lūdzam precizēt kāds materiāls ir domāts (materiāla kods vai nosaukums).

Atbilde:

KNAUF GKB 12.5, 00136772.

Jautājums:

Projekta lapā TP, IN, 2* norādīts karkass apgaismojuma elementiem. Lūdzam iesniegt dotās vietas griezumumu vai detalizāciju tādā apjomā, lai do to pozīciju būtu iespējams satāmēt.

Atbilde:

Apgaismojuma elementu apdares karkasa konstrukciju skat. lapā AR - 11, mezgls, "A".

Jautājums:

Lokālajā tāmē Nr.1-1 ar Nr.27 „Sienu flīzēšana”

Sienu flīzēšana	m2	103
sienu flīzes izm. 450x900 1.10	m2	25.3
sienu flīzes 1.10	m3	87.8
flīžu līme 4,5	kg	463
šuvju mastika 0,5	kg	51.4

Sienas flīzes norādītas m³ (kubikmetros). Lūdzam sniegt skaidrojumu par flīžu ražotāju vai piegādātāju. Nosaukums, ražotājs, izplatītājs (atbildi sniegt arī tādā gadījumā, ja notikusi pārrakstīšanās).

Atbilde:

Flīžu apjoms m³ ir drukas kļūda, pareizi - m². Ražotājs, piemēram *Ceramica d' Imola* vai *ekvivalents*.

Ar cieņu,
Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



Viktors Gotfridsons

Z.Kudiņa
63322649