



# KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOVADĀ

2013.gada 4.jūnijā. Nr. 01-12/ \_\_\_\_\_

*Ieinteresētajiem piegādātājiem*

*Par papildus informāciju*

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir saņēmusi jautājumus par atklātu konkursu „*Vārmes pamatskolas fasādes un iekšējo komunikāciju vienkāršotā rekonstrukcija Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā*” un sniedz sekojošu skaidrojumu:

**Jautājums:**

Tehniskajā projektā ir norādīts bēniņu siltinājums 300mm ar beramo vati, bet lokālajās tāmēs nav pilna šīs vates apjoma. Ir tikai:

Siltumizolācijas ierīkošana gar mūrlatu, pa ēkas perimetru	m <sup>3</sup>	15,03
akmensvate	m <sup>3</sup>	16,54

Šis apjoms nav pietiekošs visu bēniņu siltināšanai. Lūdzam precizēt, ka pilnā platībā bēniņus nevajadzēs siltināt.

**Atbilde:**

Sagatavojot tehniskos risinājumus, radusies tehniska kļūda, lūdzam tāmes 2.1. apjomus **papildināt ar sekojošu pozīciju: „Ierīkot pārseguma siltinājumu ar beramo minerālvati b=300, apjoms = 129 m<sup>3</sup>”**

**Jautājums:**

Lūdzam pievienot pie konkursa dokumentācijas Tehniskā projekta lapā AR-6 piezīmēs norādītu Kuldīgas būvvaldē saskaņoto tehnisko projektu Nr.71, 2012.gada maijā par ārdurvīm un evakuācijas kāpnēm, lai saņemtu detalizētāku informāciju par durvju un kāpņu izgatavošanas materiāliem un izmēriem.

**Atbilde:**

Tehniskais projekts Nr.71 par ārdurvīm un evakuācijas kāpnēm tiks pievienots pie konkursa dokumentācijas pasūtītāja mājas lapā [www.kuldiga.lv](http://www.kuldiga.lv)

**Jautājums:**

Tehniskā projekta SM-1 rasējumā „Siltummezgla principiāla shēma” tiek minēta izplešanās tvertne ELBI ERCE 35 ar lodveida krānu Naval Dn15, bet tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos šī iekārta nav iekļauta. Lūdzam sniegt precizējumu!

**Atbilde:**

Sagatavojot tehniskos risinājumus, radusies tehniska, lūdzam darba apjomos iekļaut šo iekārtu.

Ņemot vērā minētos precizējumus piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz **2013.gada 5.jūlijam plkst. 13.00.**

Ar cieņu,  
Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Gotfridsons