



# KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

## KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOVADĀ

2013.gada 24.janvārī № 01-12/

### IEINTERESĒTAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), ņemot vērā no tehniskā projekta izstrādātājiem - SIA "Belss", saņemto informāciju, ir veikusi atklātā konkursa „Būvdarbu izpilde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Ēdoles pagasta Ēdoles ciemā”, ID.Nr.KNP/2013/5-K/ERAF, iepirkuma dokumentācijas precizēšanu.

1. Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas apstiprinātā būvprojekta sastāvu publicējamam tehniskajam projektam tiek pievienots informatīvais objekta ģeotehniskās izpētes elektroniskais fails „Geologija\_Edole”.
2. Projektētājiem sagatavojoj iepirkumam būvdarbu tāmi atbilstoši iespējamiem projekta izbūves posmiem, viena darba pozīcija tehniskas kļūdas dēļ ir tīkusi publicēta divās vietās. Līdz ar to, ieinteresētājiem piegādātājiem, sagatavojoj finanšu piedāvājumu, ir jāņem vērā tikai Nolikuma pielikuma Nr.4 “Tāmes ar darbu apjomiem” lokālās tāmes nr.2: “2.Posms - ūdens sagatavošanas stacija - ŪSS” būvdarbu pocīzijās nr.99 apjomī un izmaksas:

Nr.p.k. 99	<i>Ūdens skaitītāja DN50 mezglus uz izvadu pie patērētājiem un ievadu no artēziskā urbuma, Qmin = 0,3 m3/h, Qmax = 60,0 m3/h, montāža</i>	kpl.	2,0
---------------	---	------	-----

Bet no kopējiem būvdarbu apjomiem tiek izslēgta tehniski neprecīzi publicētā Nolikuma pielikuma Nr.4 “Tāmes ar darbu apjomiem” lokālās tāmes nr.2: “2.Posms - ūdens sagatavošanas stacija - ŪSS” būvdarbu pocīzija nr.56:

Nr.p.k. 56 ĀRA	<i>Ūdens skaitītāja DN50 mezglus uz izvadu pie patērētājiem un ievadu no artēziskā urbuma, Qmin = 0,3 m3/h, Qmax = 60,0 m3/h, montāža</i>	kpl.	2,0
----------------------	---	------	-----

3. Papildus, ņemot vērā to, ka izstrādātājā tehniskajā projektā nav paredzēta „*CCTV pārbaude*” un tehnoloģiski to vispār nav iespējams veikt neliela diametra ūdensvados un kanalizācijas spiedvados, tad ir nepieciešams no izsludināto lokālo tāmu darbu daudzumiem **izslēgt** tehniski neprecīzos būvdarbu apjomus sekojošās pozīcijās:

Lokālā tāme nr.2 - “2.POSMS ŪSS (ūdens sagatavošanas stacija)”, darbu pocīzija nr.47:

Nr.p.k. 47 ĀRA	<i>CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas</i>	t.m.	58.60
----------------------	--	------	-------

Lokālā tāme nr.3 - “3.POSMA ūdensvads no ŪSS”, darbu pocīzija nr.53:

Nr.p.k. 53 ĀRA	<i>CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas</i>	t.m.	145.90
----------------------	--	------	--------

Lokālā tāme nr.4 - “4.POSMS - KSS2 (Kanalizācijas sūkņu stacija - 2)”, darbu pocīzija nr.96:

Nr.p.k. 96 ĀRA	<i>CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas</i>	t.m.	12.40
----------------------	--	------	-------

Lokālā tāme nr.5 - “5.POSMS – KSS1 (Kanalizācijas sūkņu stacija - 1)”, darbu pocīzija nr.85:

Nr.p.k. <b>85</b> ĀRA	<i>CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas</i>	<i>t.m.</i>	<b>5.60</b>
-----------------------------	--	-------------	-------------

Lokālā tāme nr.6 - “6.POSMS – KSS3 (Kanalizācijas sūkņu stacija - 3)”, darbu pocīzija nr.113:

Nr.p.k. <b>113</b> ĀRA	<i>CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas</i>	<i>t.m.</i>	<b>124.80</b>
------------------------------	--	-------------	---------------

Lokālā tāme nr.7 - “7.POSMA ūdensvads”, darbu pocīzija nr.73:

Nr.p.k. <b>73</b> ĀRA	<i>CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas</i>	<i>t.m.</i>	<b>284.00</b>
-----------------------------	--	-------------	---------------

Komisija lūdz ļemt vērā minētos precizējumus un norāda, ka mājas lapas „www.kuldiga.lv” sadalā „Pašvaldība”/”Iepirkumi” ir pievienots ģeotehniskās izpētes informatīvais fails, kā arī labotais Nolikuma pielikuma nr.4 „Tāmes ar darbu apjomiem” fails.

Ar cieņu,  
Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V.Gotfridsons

U.Oļehnovičs  
63322469