



# KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

## KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOVADĀ

2013.gada 18.februārī № 01-12/ \_\_\_\_\_

### **IEINTERESĒTAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM**

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), izvērtējot no ieinteresētā piegādātāja saņemto informāciju, sniedz sekojošu informāciju ar skaidrojumu atklātajā konkursā „Būvdarbu izpilde projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Kuldīgas novada Snēpeles pagasta Snēpeles ciemā”, ID.Nr.KNP/2013/6-K/ERAF:

1. Jautājums: lokālās tāmes nr.1-4 Ūdensvads Ū,1 pozīciju nr.20, kurā norādīts:

Ūdens uzskaites mezgls, ūdensskaitītājs Q=3,5m <sup>3</sup> /st	DN25	kpl.	10
--	------	------	----

bet projektā un paskaidrojošā rakstā šādi mezgli nav pieminēti.

#### **Atbilde:**

Minētā būvdarbu tāmes pozīcija ir plānota tikai kā piegādes pozīcija par 10 (desmit) standarta mehāniskajiem ūdens plūsmas uzskaites mezgliem „DN25”, kuru uzstādīšanas vieta izbūves laikā pie pašvaldības īpašumā esošajiem objektiem tiks precizēta autoruzraudzības kārtībā un to var veikt arī pašvaldības speciālists.

Ar cieņu,  
Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V.Gotfridsons

U.Oļehnovičs  
63322469