



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOVADĀ

2013.gada 10.septembrī № 01-12/ _____

IEINTERESĒTAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), konstatē, ka iepirkuma „Ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūve un hidrofluoru uzstādīšana Kuldīgas novada Rendas pagastā”, ID. nr. KNP/2013/79 tehniskajā neprecizitātes dēļ publicēta informācija, kas iepriekš bija paredzēta Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldes rīcībā esošajā vēl 2012.gadā SIA „Belss” izstrādātajā ERAF līdzfinansētajā tehniskajā projektā, kur sūknis bija paredzēts ar tādu jaudu, kas vienlaicīgi darbotos kopā pazemes ūdens rezervuāriem, kuru izbūve tomēr vairs netiek plānota, tāpēc tehniskajā specifikācijā ir nepieciešams precizēt apjomus, paredzot atbilstošas jaudas sūkņa piegādi un ūdens atdzelžošanas stacijas vadības sistēmu, kuru var savienot ar Grundfos Remote Management (vai ekvivalentu) vadības sistēmu.

Nemot vērā minēto, Komisija norāda, ka Nolikuma tehniskajā specifikācijā ir veikti sekojoši precizējumi:

4.1.	<i>Vairākpakāpju iegremdējams sūknis TWU 4-1615-DM-C ~ ar jaudu 2,94l/s un celšanas augstumu 70m</i>	<i>kompl.</i>	1
4.2.	Frekvenču pārveidotājs dziļurbuma sūknim un Grundfos Remote Management vadības sistēma	kompl.	1
4.3	Spiediena devējs 0-16 bar	<i>kompl.</i>	1

Ar cieņu,
Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

U. Oļehnovičs
63322469

I. Ozola-Gūtpelca