



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2014.gada 17.decembrī Nr.01-13/ 144

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija) ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu (17.12.2014. vēstule Nr.346/01-13) par iepirkuma „Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievada, siltumapgādes ārējo tīklu (SAT) pievada, siltuma mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve Strautu ielā 1, Kuldīgā”, ID Nr. KNP/2014/102 (turpmāk – Iepirkums), uz kuriem atbildot, Komisija sniedz šādu skaidrojumu:

1. Jautājums: Lokālā tāmē Nr.1 ir doti divi pazemes ventiļi, bet projektā ir paredzēti četri pazemes tipa ventiļi ø32. Cik ventiļi būtu jāparedz piedāvājumā?

Atbilde: Projektā paredzēti četri pazemes ventiļi, no kuriem viens ir uzstādīts. Tāmē jāparedz trīs ventiļi.

2. Jautājums: Darba apjomos nav paredzēta caurumu aizdare pēc apkures izbūves.

Atbilde: Ņemot vērā, ka šīs telpas tuvākajā nākotnē plānots remontēt un urbjot caurumus starpsienās būtiskiem kosmētiskiem defektiem nevajadzētu rasties, šādi izdevumi tāmē nav paredzēti. Taču būvniekam jāņem vērā, ka, ja izvēloties neatbilstošu tehnoloģiju, vai būvnieka kļūdas dēļ tiek izgāzta kāda starpsienas daļa, tā būtu jāatjauno par saviem līdzekļiem.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Inese Ozola-Gūtpelca

E.Zīle
63322469