



# KULDĪGAS NOVADA DOME

## PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2014.gada 13.novembrī Nr.01-13/130

### *Ieinteresētajiem piegādātājiem*

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja (turpmāk – Pretendents) vēstuli par iepirkumu „Būvdarbu veikšana objektā „Vecā rātsnama restaurācija un rekonstrukcija Baznīcas ielā 5, Kuldīgā”, ID Nr. KNP/2014/81-K/EEZ (turpmāk – Iepirkums), sakarā ar ko sniedz atbildi uz uzdoto jautājumu:

Lūdzam precizēt Lokālās tāmes Nr.3 2.posms – Vecā rātsnama restaurācija un rekonstrukcija, Baznīcas ielā 5, Kuldīga 21. Punkta: **Pacelājplatformas Guldman LP1 vai ekvivalentas uzstādīšana, precizējumu.** Pacelājplatformas Guldman LP1 maksimālais pacelšanas augstums ir 500mm. Taču aprēķinot pacelšanas augstumu pēc tehniskās dokumentācijas pievienotajiem ārējo kāpņu rasējumiem lapā AR-9.2-2.k, pacelšanas augstums ir lielāks par Guldman LP1 max. pacelšanas augstumu. Lūgums precizēt nepieciešamo pacelšanas augstumu.

**Atbilde:** *Saskaņā ar tehniskā projekta rasējumiem lapā AR-9.2-2.k 1.piezīmi, visi izmēri pirms izgatavošanas jāprecizē uz vietas. Attiecīgi pēc projektētāja aprēķiniem, pacelāja Guldman LP1 (vai ekvivalenta) maksimālais pacelšanas augstums būs pietiekams. Ņemot vērā minēto, pretendentiem jāievērtē norādītās pacelājplatformas Guldman LP1 vai tās ekvivalenta uzstādīšana.*

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Inese Ozola-Gūtpelca