



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2014.gada 30.decembrī. Nr.01-13/154

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk - Komisija) ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par atklātu konkursu „Būvdarbu veikšana objektā „Aleksūpītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā 2.kārtas 1.daļa”, ID Nr. KNP/2014/96-K (turpmāk – Iepirkums), uz kuriem atbildot, Komisija sniedz šādu skaidrojumu:

1. Jautājums:

Nolikuma punktā 9.8.5. minēts *Būvdarbos izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātes apliecinājums. Būvdarbos izmantojamo iekārtu un būvizstrādājumu kvalitātei jāatbilst kādam no zemāk uzrādītajiem kritērijiem:*

- *ja Tehniskā projekta tehniskajos dokumentos ir norādītas prasības attiecībā uz iekārtas, izstrādājumu vai procesu kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām un citas pamatotas un objektīvas prasības, tad tās ir jāievēro, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim.*
- *ja Tehniskā projekta tehniskajos dokumentos nav konkrētas norādes par iekārtu vai izstrādājumu vai procesu izcelsmi, tad atbilstoši Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošinot projekta prasībām atbilstošus funkcionālos un tehniskos parametrus.*
- *projekta izpildē pielietotajiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.701 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.*

Kādi dokumenti ir jāiesniedz nolikuma punktā 9.8.5.? Vai iepirkuma piedāvājumā ir jāiesniedz atbilstības deklarācijas, sertifikāti u.c. par materiāliem? Vai jāiesniedz par visiem materiāliem vai tikai par galvenajiem.

Atbilde: Saskaņā ar nolikuma 9.8.5. punktu, jāiesniedz būvizstrādājumu kvalitātes apliecinājums brīvā formā. Pēc Pretendenta ieskatiem piedāvājumam var pievienota arī galveno būvizstrādājumu vai materiālu atbilstības deklarācijas, sertifikātus vai citus dokumentus.

2. Jautājums:

UKT sadaļai ir pievienots nepilnīgs projekts, garenprofilam darbu daudzums ir paredzēts izbūvēt 343 m, bet projekta dokumentācijā garenprofils ir iesniegts 78 m, kā arī sadzīves kanalizācijas vada garenprofilu, jo projekta dokumentācijā ir 6,4m, bet pēc darbu daudzumiem paredzēts izbūvēt 88m. Lūdzam pievienot atbilstošus izbūves garumiem garenprofilus, jo bez tiem nav iespējams aprēķināt korektas projekta izmaksas vai arī precizējiet darba daudzumu.

Atbilde: Darbu daudzumos (tāmēs) ir ietverti visi TP paredzēto darbu apjomi, kas nepieciešami piedāvājuma sagatavošanai.

3. Jautājums:

Lai precīzi izpildītu Konkursa nolikuma prasības un iesniegtu visām prasībām atbilstošu piedāvājumu, Ieinteresētais piegādātājs atbilstoši Konkursa nolikuma 4.2.punkta nosacījumiem, lūdz sniegt šādu informāciju:

Konkursa priekšmetā ietilpst minētie apjomi:

2.12	Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (skatīt pielikumu)	kmpl.	1
------	--	-------	---

3.7	Naftas produktu atdalītāja, piegāde un montāža (skatīt pielikumu)	kmpl.	1
-----	---	-------	---

Vienlaikus Konkursa dokumentācijā attiecībā uz augstāk norādītajiem darbiem nav iekļauta visa piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamā tehniskā dokumentācija. Tādēļ Ieinteresētais piegādātājs lūdz pievienot Konkursa dokumentācijai – KSS un naftas produktu atdalītāja rasējumus ar tehniskiem datiem.

Atbilde: Kanalizācijas sūkņu stacija paredzēt ar vienu sūkni SEG.40.09.2.50B /Q=2 l/s, H=3 m, P=1,25 kW, 3Ph/ (vai ekvivalents), ieskaitot visu aprīkojumu saskaņā ar ražotāja instrukcijām un rasējumiem un sūkņa vadības bloks.

Naftas produktu atdalītāju paredzēt (ūdens caurplūde 2 l/s, garums 3,8 m, diametrs 1,2 m) ar līmeņu devēju SET/OE2 un tauku signalizators SET/REK112 (vai ekvivalenti).

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks



G.Preiss

Z.Mieze
63350007