



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2015.gada 24.novembrī Nr.01-13/198

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja (turpmāk – Pretendents) vēstuli par iepirkumu „Ēkas cokola, telpu grupas un pagalma atjaunošana un pārbūve Kuldīgas novada pašvaldības policijas darba nodrošināšanai, Strautu ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” 1. kārtā”, ID Nr. KNP/2015/117 (turpmāk – Iepirkums), sakarā ar ko sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. Jautājums:

Tehniskā projekta lapā BK-3, koka grīdas griezumā M1 un grīdas griezumā M1 putuplasta Tenapors EPS100 biežums norādīts 200mm, bet materiālu specifikācijā un lokālajās tāmēs Nr. 1-2 poz. Nr.3 norādītais biežums ir 250mm. Kuru no norādītajiem materiāla biežumiem pieņemt cenu aprēķināšanai?

Atbilde: Pieņemt tāmē norādīto materiāla biežumu, t.i. 250mm.

2. Jautājums:

Lokālā tāmē Nr.1-8 poz. Nr.9 ir norādītas 3 video novērošanas kameras, bet nekur nav norādīts pie kā un kur šīs kameras pieslēdzas.

Atbilde: Šīs kameras jāpieslēdz pie komunikāciju skapja (skatīt rasējumu lapu VS-2).

3. Jautājums:

Lokālās tāmē Nr. 1-8 poz. Nr.13 norādītajam video durvju zvanam vēl ir nepieciešams iekšējais monitors un barošanas bloks, bet plānos nav norādīta monitora izvietojuma vieta.

Atbilde: 1. monitoru izvietot 1.12 telpā uz sienas, kas norobežo šo telpu no telpas Nr. 1.11. ~85cm attālumā no loga. 2. Monitoru novietot 1.02 telpā pie sienas, kas to atdala no telpas Nr. 1.01. monitoru augstums:~140cm no grīdas. Precīzu novietojumu noteikt autoruzraudzības kārtībā.

4. Jautājums:

Lapā VS-2 stāva plāna piezīmēs minēti monitori 8gb., tāmēs nekur tādi nav norādīti. Vai šī pozīcija nav jāiekļauj tāmē?

Atbilde: VS-2 lapā minētie monitori objektā ir esoši, kas tiks pārcelti uz šo telpu.

5. Jautājums:

Lokālā tāmē Nr.1-8 poz. Nr. 14 norādītais panelis Bentel J408-8 ar 8 zonām, bet projekta lapā UAS – 4 akumulatora baterijas ietilpības aprēķins ir norādīts panelim Bentel J424-8 ar 24 zonām. Kuru no norādītajiem materiāliem pieņemt cenu aprēķināšanai?

Atbilde: Cenu aprēķināšanai ņemt tāmē norādīto paneli Bentel J408-8.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Zīle, 63322564

Inese Ozola-Gūtpelca