



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2015. gada 30. novembrī Nr. 01-13/ 200

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja (turpmāk – Pretendents) vēstuli par iepirkumu „Ēkas cokola, telpu grupas un pagalma atjaunošana un pārbūve Kuldīgas novada pašvaldības policijas darba nodrošināšanai, Strautu ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” 1. kārtā”, ID Nr. KNP/2015/117 (turpmāk – Iepirkums), sakarā ar ko sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. Jautājums:

Vājstrāvu sistēmas projektā norādīti 8 monitori, ar piezīmi “precizēt pie pasūtītāja”. Tāmes apjomos šīs pozīcijas nav.

Atbilde: VS-2 lapā minētie monitori objektā ir esoši, kas tiks pārcelti uz šo telpu.

2. Jautājums:

Vājstrāvu sistēmas apjomos ir 3 videokameras, bet nav norādīta ne marka, ne tehniskie parametri. Mpx? PoE?

Atbilde: Nepieciešamās kameras : GV-FER5302 5MP WDR Fisheye Rugged IP Camera 1gab (1.13 telpā). GeoVision GV-MFD3401-4F 3 Megapixel IP Camera 2gab (1.12 un 1.02 telpā)

3. Jautājums:

Vājstrāvu sistēmas apjomos ir COMPETION SAC5B-DB video durvju zvans – 2 gab. Domofons sastāv no videokameras un monitora, monitoru apjomos nav. Vai ir vajadzīgi monitori videomofoniem un kādā daudzumā? Projektā videomofonu sistēmas nav vispār.

Atbilde: Jā, monitori ir nepieciešami komplektā ar katru no durvju zvaniem. Pirmo monitoru izvietot 1.12 telpā uz sienas, kas norobežo šo telpu no telpas Nr. 1.11. ~85cm attālumā no loga (saslēdzot ar zvana pogu pie šai telpai tuvākajām ārdurvīm). 2. Monitoru novietot 1.02 telpā pie sienas, kas to atdala no telpas Nr. 1.01. monitoru augstums: ~140cm no grīdas (saslēdzot ar zvana pogu pie šai telpai tuvākajām ārdurvīm). Precīzu novietojumu noteikt autoruzraudzības kārtībā. Video durvju zvani ir redzami lapās AR-15 un AR-6. Tāmē izmaksa par monitoriem pievienot jau esošajā pozīcijā Nr. 13.

4. Jautājums:

APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V + (1) SMX120BP Battery Unit + UPS Network Management Card – vai drīkst izmantot šai pozīcijai analogu?

Atbilde: Jā, var izmantot analogu. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam piedāvātā risinājumu atbilstība iepirkuma dokumentācijā norādītās produkcijas kvalitātei.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Inese Ozola-Gūtpelca