

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkumu „**Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remontdarbu veikšana**” (id.nr. KNP/2015/96), un sniedz sekojošas atbildes:

1. "Atpūtas", Kabiles pagasts - minēts, ka jāatjauno šīfera segums un daļēji jāizmanto demontētais segums (vecais) - kādā apjomā paredzēt jaunu segumu un kāda veida jaunais segums domāts? Šīferi mūsdienās nevar nopirkt jaunu, ja izmantosim atgūto no mūsu noliktavas, tam nevarēsim iedot ekspluatācijas īpašību deklarāciju?

Atbilde: Vecajam šīferim atbilstības deklarācija netiks lūgta.

2. Lielā daļā objektu ir dūmvadu oderēšana - no kāda materiāla paredzētas jaunās dūmeņa caurules? Melnais metāls? Nerūsējošais metāls?

Atbilde: Dūmvadu oderēšana ar nerūsējošu tēraudu.

3. Objektos, kur nepieciešams mainīt logus/durvis - jāparedz arī iekšējo ailu apdare? Jaunas palodzes iekšpusē (no kāda materiāla? PVC? Koka? Mdf?).

Atbilde: Durvju un logu maiņai paredzēt aiļu apdari gan no iekšpuses, gan ārpuses. Palodzes logiem tikai ārējās.