



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2016. gada 28. aprīlī, Nr. 1.38/ 80

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja (turpmāk – Pretendenta) jautājumus par iepirkuma „**Būvdarbu veikšana objektā "Ventspils ielas posma no Grants ielas līdz Gravas ielai un Ventspils un Gravas ielas krustojuma pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā"**” ar identifikācijas Nr. KNP/2016/22-K (turpmāk – Iepirkums) darbu apjomiem, sakarā ar ko sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. Jautājums:

Lūdzu, precizēt izmantojamā betona marķu Lokālā tāme Nr. 2 34-002 “CAURTEKAS IZBŪVE” tāmes pozīcijai Nr. 8 “Caurteku gala stiprinājums ar betona atbalsta sienu”

Atbilde: Caurteku gala stiprinājuma atbalsta sienu būvniecībai izmantot betonu ar minimālo betona stiprības klasi C25/30 atbilstoši LVS EN 206-1.

2. Jautājums:

Lūdzu, precizēt betona plātņu izmērus Lokālā tāmes Nr.2 34-002 tāmes pozīcijai Nr. 9 “Grāvju nogāžu nostiprināšana ar betona plātnēm” un tāmes pozīcijai Nr. 10 “Grāvju gultnes nostiprināšana ar betona plātnēm”

Atbilde: Grāvju nogāžu nostiprināšanai caurtekas galos betonēt uz vietas objektā 20 cm biezas betona plātnes. Plātņu būvniecībai izmantot betonu ar minimālo betona stiprības klasi C25/30 atbilstoši LVS EN 206-1.

3. Jautājums:

Lūdzu, precizēt skaldīta granīta bruģakmens izmērus Lokālā tāmes Nr. 2 35-006 tāmes pozīcijai Nr. 11 “Skaldītu granīta akmens bruģa piebruģējuma izbūve gar betona plātnēm”

Atbilde: Skaldītu granīta akmens bruģa segumu izbūvēt no 8-10 cm augstiem granīta bruģakmeņiem. Vēlams izmantot neregulāras formas bruģakmeņus ar atšķirīgu platumu un garumu, lai ieklātajā segumā neveidotos regulāras formas raksts.

4. Jautājums:

Lūdzu, precizēt izmantojamā betona marķu Lokālā tāmes Nr.2 35-006 punktā Nr. 12 “Betona seguma atjaunošana. Salaiduma vietās ar esošo segumu”

Atbilde: Izmantot betonu ar betona stiprības klasi C16/20.

5. Lūdzu, sniegt papildus informāciju par vēsturisko betona segumu (plātņu izmēri, izmantojamā betona marka) Lokālā tāmes Nr.2 35-006 punktā Nr. 13 "Ietves vēsturiskā betona seguma atjaunošana h=30cm"

Atbilde: Ietves vēsturiskais betona segums pie ēkas Ventpils ielā Nr. 18, atjaunojams esošās betona ietves platumā, betonējot uz vietas objektā 30 cm biezu betona plātņi. Būvniecībai izmantot betonu ar minimālo betona stiprības klasi C40/50 atbilstoši LVS EN 206-1.

6. Lūdzu, precizēt ģeorežģa parametrus Lokālā tāmes Nr.2 34-002 punktā Nr. 3 "Ģeorežģa ieklāšana"

Atbilde: Komunikāciju aizsardzībai izmantot ekstrudētu divasu polipropilēna ģeorežģi ar stiepes stiprību garenvirzienā un šķērsvirzienā 40 KN.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Z.Mieze,
63322564



Inese Ozola-Gūtpelca