



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2016. gada 29. martā, Nr. 1.38/57

Interesētiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja (turpmāk – Pretendenta) jautājumus ar reģ. Nr. 170/1.38 par iepirkuma „Nedzīvojamās ēkas jumta seguma maiņa Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā” ar identifikācijas Nr. KNP/2016/31 (turpmāk – Iepirkums) darbu apjomiem, sakarā ar ko sniedz šādas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. Jautājums: Kāds ir jumta segums? (tāmē-valcprofils, projekta risinājumā-classic).

Atbilde: Pretendentiem jāņem vērā projekta risinājumus, t.i., projekta risinājums paredz – classic - C (valcprofila imitācija).

2. Jautājums: Kāds ir jumta seguma materiāla biezums, pārklājums “pural” vai “polyester”?

Atbilde: Jumta seguma materiāla biezums – atbilstoši konkrētā ražotāja piedāvātajai specifikācijai. Paredzētais pārklājums – “polyester”. Pretendentiem ir tiesības piedāvāt arī augstākas kvalitātes pārklājuma veidu.

3. Jautājums: Projekta risinājumā norādīts, ka atjaunojuma mūra hidroizolācija, bet tāmē tas nav minēts!

Atbilde: Hidroizolācija jāatjauno vietās, kur tas nepieciešams, par nepieciešamību tiks lemts darba gaitā, atsedzot konkrētus mezglus. Šiem darbiem nepieciešamie līdzekļi jāievērtē neparedzēto izdevumu sadaļā.

4. Jautājums: Nav saprotama projekta risinājumu piezīme (par analogiem materiāliem)!

Atbilde: Saskaņā ar pastāvošo judikatūru un normatīvos aktos nostiprinātajiem principiem, pasūtītājam ir aizliegts pieprasīt kāda konkrēta ražotāja produkciju, ja kāds cits ražotājs piedāvā kvalitātes ziņā līdzīgu (ekvivalentu) produktu.

Attiecīgi, paskaidrojot jānorāda, ka iepirkuma dokumentācijā visi konkrētie nosaukumi ir doti tikai lai raksturotu nepieciešamo kvalitāti. Ja tehniskajā specifikācijā iekļautais tehniskais parametrs satur norādi uz konkrēta ražotāja izstrādājumu, tad pretendents ir tiesības piedāvāt arī ekvivalentu cita ražotāja izstrādājumu, kas atbilst būtiskākajiem izstrādājuma tehniskiem parametriem. Ja pretendents piedāvā tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm ekvivalentu precī, pretendents jāpievieno detalizēta tehniskā informācija, no kuras pasūtītājs var secināt, ka prece ir ekvivalents un atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Nenodefinētās prasības - Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Z.Mieze, 63322167

Inese Ozola-Gūtpelca