



1. Ietves zonā tranšēju pēc iespējas aizbērt ar atbilstošu atgūstamo materiālu, ievērojot ietves pamatnes slāņu biezumus.
2. Pārējās zonās tranšēju aizbērt ar granti, pa slēņiem blīvējot.
3. Paredzēt sienu pamatu horizontālo hidroizolāciju no telpas puses atsevišķās zonās (apjoms tiek precīzēts pēc konstrukciju atsegšanas). Darbu veikt pa posmiem (posma garums 50÷70cm).

1. Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.
2. Izsmēri doti mm. Augstuma atzīmes metros.
3. Esošajai ēkai izsmēri doti shematiski. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
4. Rasējums izstrādāts saskaņā ar sākotnējo uzdevējuma un var tikt precizēts pēc konstrukciju atseļšanas.
5. Rasējumu skaīti kopā ar rasējumu AR-15, AR-16, AR-17, AR-18, AR-19, AR-20, AR-21, AR-22.
6. Paredzēt arheoloģisko uzraudzību visiem zemes darbiem, kuri dzīļāki par 0,3m.
7. Materiālu apjomu skaīti rasējumā ARA-1, ARA-2, ARA-3, ARA-4, ARA-5.

<