



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2017.gada 12.maijā Nr. 1.38/40

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija 02.05.2017. ar reģ. Nr. 127/1.38 ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja vēstuli ar jautājumiem par iepirkuma "Būvdarbu veikšana objektā "L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija Kuldīgā" ar identifikācijas Nr. KNP/2017/10-K (turpmāk – Iepirkums) nolikuma prasībām un proti:

Jautājums: Konkursa nolikuma 9.9.3.apakšpunktā un 11.formā noteikts, ka tehniskajam piedāvājumam jāpievieno būvdarbu realizācijā pielietojamās galvenās iekārtas un galvenie materiāli, kā arī piegādātāju/ražotāju apliecinājumi un ražošanas atbilstības sertifikāti, kā arī, ja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrētu ražotāju materiāli vai norādīti konkrēti standarti, pretendents piedāvājumā var piedāvāt attiecīgi cita ražotāja ekvivalentus materiālu/ekvivalentus standartus, saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 17.panta ceturtās daļas 1.punktu. Piedāvājot ekvivalentus risinājumus, Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jāpievieno aizpildīta Konkursa nolikuma pielikumā Nr.1 pievienotā veidne Nr.7. Ieinteresētais piegādātājs lūdz Kuldīgas novada pašvaldību apstiprināt, ka vēstulē pievienotās tabulas norādītie materiāli ir ekvivalenti Konkursa nolikumā un tam pievienotajā būvprojektā norādītajiem materiāliem.

Ieinteresētais piegādātājs vēstulei pievienojis tabulu, kurā uzskaitīti betona bruņa seguma veidi ar piedāvātīem atšķirīgiem (samazinātiem) betona bruņa platuma un garuma izmēriem.

Atbilde:

1. Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 9.9.3.punkta pēdējo rindkopu - *Ja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrētu ražotāju materiāli vai norādīti konkrēti standarti, pretendents piedāvājumā var piedāvāt attiecīgi cita ražotāja ekvivalentus materiālus/ekvivalentus standartus, saskaņā ar Publiskā iepirkumu likuma 17. panta ceturtās daļas 1.punktu. Piedāvājot ekvivalentus risinājumus, Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jāpievieno aizpildīta Konkursa nolikuma pielikumā Nr.1 pievienotā veidnes 7.forma.*

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 11.1.2.punktu, Komisijas tiesības piedāvājumu vērtēšanas laikā ir pieprasīt Projekta autora atzinumu un/vai Pretendenta skaidrojumu un/vai paraugus par pretendenta piedāvātajiem ekvivalentajiem standartiem, materiāliem un aprīkojumu.

Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikuma – Tehniskā specifikācijas 31.punktam - *Gadījumā, ja tehniskajā projektā ir norādīts izmantojamo materiālu / tehnoloģiju / aprīkojumu ražotājs vai materiāla / tehnoloģijas / aprīkojuma tips, tā mērķis ir bijis tikai konkrēti specificēt tehniskos parametrus.*

Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, standartus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS” un aprakstot ekvivalenta īpašības Konkursa nolikuma 1.pielikumā dotajā 7.formas veidnē. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta un Nolikuma prasībām jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem, standartu aprakstiemi.

Tehniskās specifikācijas 37.1.4.punkta paredz, ka Paredzēts izmantot bruži ar sarkanām granīta šķembām, kurš apstrādāts ar kalšanas metodi ("Busch hammering") un abrazīvām birstēm

(Curling) vai ekvivalentu metodi, kas rada materiālam senlaicīgu izskatu un raupjāku virsmu, kā arī ir atbilstošs piegulošo ielu bruģa segumam.

Ievērojot iepriekš minēto, Komisijas norāda, ka piedāvājumu sagatavošanas laikā Komisijas pienākumos neietilpst ekvivalentu materiālu atbilstības pārbaudes veikšana, turklāt dotajā situācijā tas nemaz nav iespējams dēļ nepietiekami sniegtās informācijas, līdz ar ko vēstulē minēto bruģa seguma veida atbilstību būvprojektā norādītajam, nav iespējams apstiprināt.

Kuldīgas vecpilsētā, īpašā statusa un pilsētvides augstā autentiskuma dēļ, mērķtiecīgi tiek veidota vienota pilsētvide, kuras raksturu tiešā mērā ietekmē arī ielu un laukumu segumi. Vecpilsētā vienotai ielu un laukumu segumu izveidei izstrādāta vienota koncepcija, kas paredz vienotus segumu veidus. Daļa ielu (t.sk., objektam piegulošo) jau sakārtotas gan ar akmens, gan ar betona segumu. Īpaši nozīmīgi ir "nesaraibināt pilsētvidi ar dažādiem segumiem un turpināt to tonalitāti, materiālu faktūru un segumu rakstus. Jelgavas iela ir Kuldīgas vēsturiskā apbūves zona un visi projekta risinājumi, izstrādāti, lai akcentētu to un turpinātu vienoto segumu koncepciju

Attiecībā par betona bruģa seguma izmēru (platura/garuma) izmaiņu piedāvājumu, Komisija vēlas uzsvērt, ka būvprojektā dotie izmēri ir atbilstoši būvprojektā veikto mērījumu, kā arī objektam piegulošo Kuldīgas ielu bruģējumu veidam un rakstam, līdz ar ko platura/garuma maiņa, nesmot vērā objekta nozīmību, piemēram no vecpilsētas pilsētbūvniecības viedokļa, nav pieļaujama.

2. Attiecībā par Lokālās tāmes Nr.1-1 pozīcijās Nr.36 un Nr. 37 norādītā bruģa augstuma pretrunām ar Būvprojekta 2.1.sējuma sadaļas "Arhitektūras daļa: Ceļu daļa" sarakstu lapas "Izmantojamo bruģa seguma specifikācija"" pozīcijā Nr. 10 un Nr.11 norādīto bruģa augstumu, Komisija norāda, ka atbilstoši Tehniskās specifikācijas 37.1.9.punktam, *Konkursam pievienotā būvprojekta 1.kārtas dokumentā „Izmantojamo bruģa segumu specifikācija” atsevišķas pozīcijās precizēti materiāla izmēri, pozīcijā: Nr. 10, Ietve, „Balts betona bruģis, bezfāzu” norādīts augstums $h=5\text{ cm}$; Nr. 11, Ietve, „Sarkans betona bruģis, bezfāzu” norādīts augstums $h=5\text{ cm}$.* Vienlaikus Komisija pieļauj arī betona bruģa ar augstumu 6 cm iekļaušanu piedāvājumā, nesmot vērā biezāka bruģa paaugstinātu izturību, kā arī to, ka bruģa augstuma atšķirības neradītu nelabvēlīgu ietekmi attiecībā pret piegulošo ielu bruģējuma veidu un rakstu.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

A.Tjugunovičs, 63322167

I.Ozola