


Galvenie materiāli				
Nr.p.k.	Materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	kWh 3-f skaitītājs 63A, uz DIN sliedes, tiešā slēguma	gab	1	
2	Sadalne 3f skaitītājam	gab	1	
3	Kabelis NYY-J 5x4 mm²	m	20	
4	UV noturīga gofrēta caurule D25	m	10	
5	Kabeļa kanāls 40x60	m	10	
6	Apgaismojuma āra vadības sadalne ar pamatni un montāžas plātni, metāla	kompl.	1	
7	Zemējuma stienis d20, 1,5 m iespēja pagarināt	gab	4	
8	Zemējuma stieple d10mm	m	5	
9	Keramzīts	l	12	
10	Pie sadalnes montējama rozete 3f 16A IP44	gab	1	
11	Pie sadalnes montējama rozete 1f 16A IP44	gab	4	
12	Automātslēdzis 3P 20A C	gab	1	
13	Automātslēdzis 3P 16A C	gab	1	
14	Slodzes slēdzis 3P 25A	gab	1	
15	Slodzes slēdzis 1P 25A	gab	3	
16	Auotmātslēdzis 3P 16A C	gab	1	
17	Auotmātslēdzis 1P 16A C	gab	1	
18	Auotmātslēdzis 1P 6A C	gab	22	
19	Slodzes pārslēdzis 3P I-O-II 9kW 25A ar rokturi	gab	1	
20	Slodzes pārslēdzis 1P I-O-II	gab	1	
21	Digitālais laika slēdzis, 1 kontakts	gab	1	
22	Fotoelements uzstādīšanai ārpus sadalnes	kompl.	1	
23	Kontakts 3P, 25A, 230 V	gab	1	
24	Shēmojamais vads sadalnei	kompl.	1	
25	Papildmateriāli sadalnei	kompl.	1	
26	LED prožektors 200 W 20000lm 4000K IP65 melns Ledvance Floodlight	gab.	10	
27	Traversa 2x prožektoriem T veida	gab.	5	
28	Apgaismojuma balsts 8,5 m	gab.	5	
29	Pamats DBP-13	gab.	7	
30	NYJ-J kabelis 3x1,5 mm²	m	100	
31	Gaismeklis SGS 101 70 W	kompl.	13	
32	Nātrija spuldze 70W, 3000K	gab.	13	
33	Konsole T veida 2/1/15	gab.	2	
34	Apgaismojuma balsts 6,5 m	gab.	11	
35	Pamats DBP-10	gab.	9	
36	Kabelis PPJ 3x1.5 mm²	gab.	78	
37	Spaiļu bloks SV15	gab.	17	
38	Gumijas blīve GB-RG	gab.	16	
39	0,4 kV kabelis AXP 4x35 mm²	m	189	
40	0,4 kV kabelis AXP 4x16 mm²	m	596	
41	Kabeļa brīdinājuma lenta	m	695	
42	Aizsargcaurule EVOCAB HARD D-50 750N	m	41	
43	Aizsargcaurule EVOCAB FLEX D-50 450N	m	179	
44	Aizsargcaurule EVOCAB SPLIT D-160 450N	m	6	
45	Kabeļa gala apdare EKPT 0015	gab.	36	
46	Papildmateriāli	kompl.	1	

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

<div>  <p>SIA "KCE"</p> <p>Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzirnau 73-2, Rīga, LV1011 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964</p> </div>				<p>“Elektriskā apgaismojuma izbūve V.Pļūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola un vingrošanas laukumiem Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.</p>		
				<p>Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Ierosinātājs: Kuldīgas novada pašvaldība</p>		
<div> <p>Galveno materiālu specifikācija</p> </div>				<p>Marka: ELT</p>		
				Stadija	Lapa	Mērogs
				ts	5	bez mēroga
				<p>Pasūtījuma Nr.</p>		
<div> <p>Būvproj.vad. V.Liepiņš</p> <p>Izstrādāja M.Pušilovs</p> </div>				<p>Arhīva reģ. Nr.</p>		