

Kuldīgas novada pašvaldības
Attīstības pārvalde
Baznīcas iela 1
Kuldīga, LV-3301

2016.gada 20. oktobris
Tehniskie noteikumi Nr. 2016-56

Tehniskie noteikumi “Elektriskā apgaismojuma izbūve V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola un vingrošanas laukumiem Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.

Kuldīgas novada pašvaldībā – **Piltenes un Ventspils ielās**, atrodas Kuldīgas novada pašvaldībai piederošas apgaismojuma elektroietaisies un kabeļu tīkli, ko apsaimnieko SIA “KCE”.

Izstrādājot būvprojektu ievērot sekojošus noteikumus:

1. Paredzēt esošā ielas apgaismojuma kabeļu līnijas aizsardzību šķērsojumos ar inženierkomunikācijām. Saskaņot ar SIA “KCE”.
2. Projektējamam inženierkomunikāciju plānam jāatbilst MK noteikumiem Nr.574 (01.10.2014.) Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
3. Ievērot ierobežojumus, kas noteikti “Aizsargjoslu likumā” (23.10.2014.).
4. Esošām elektroietaisēm, gaisvadu un kabeļu tīkliem un to aizsargjoslām jābūt iezīmētām projektā.
5. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams tīklus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar SIA “KCE”.
6. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstumu atzīmēm, ja nepieciešams veikt kontrolatrakumus.
7. Nav pieļaujams, ka kabeļu dziļums pēc projekta īstenošanas ir mazāks par 0.7m no seguma virskārtas, vietās, kur kabelis krusto brauktuvi 1,0m. Nepieciešamības gadījumā kabeļus pārguldīt dziļāk.
8. Projektēt jaunu 0,4kV apgaismojumu visam sporta laukumam. Balstus pieslēgt pie jaunizbūvētās Ventspils ielas apgaismojuma līnijas. Vajadzības gadījumā prasīt jaudas palielinājumu.
9. Balstus, konsoles un citas metāliskas detaļas izvēlēties cinkotas,

Projekta skici, tehnisko projektu un rakšanas atļauju saskaņot ar SIA “KCE”. Pēc Eūvdarbu pabeigšanas iesniegt Būvniecības izpildedokumentāciju un saņemt atzinumu par būvdarbu kvalitatīvu izpildi.

SIA “KCE” valdes priekšsēdētājs
tāl.25444964



KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
ATTĪSTĪBAS PĀRVALDE
SANĒMTS
Jānis Voitko 2016. g. 24. 10.
Lietas Nr. 2218/4.5.

AS SEB banka:

kods: UNLALV2X konts: LV18 UN_A 0050 0171 5827 5