



KULDĪGAS ŪDENS
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

reģ. Nr.46103000234 Ventspils iela 15, Kuldīga, Kuldīgas novads LV-3301 tālr.63320850 fakss 63350271
kuldigas.udens@pcabc.lv

06.10.2016. Nr.1.8/270

Pasūtītājs: **Kuldīgas novada pašvaldība**
Baznīcas iela 1, Kuldīga
LV-3301

TEHNISKIE NOTEIKUMI


Elektriskā apgaismojuma izbūve V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola un vingrošanas laukumiem Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

1. Apgaismojumu projektēt saskaņā ar LBN.
2. Ievērot vertikālos un horizontālos attālumus starp inženierkomunikācijām.
3. Komunikāciju krustošanās vietās un vietās, kur nav iespējams ievērot vertikālos un horizontālos attālumus starp inženierkomunikācijām elektrokabeļus projektēt aizsargapvalkcaurulēs.
4. Ievērot apgaismes balstu normatīvos minimālos attālumus līdz ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas komunikācijām.
5. **Būvprojektu saskaņot ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženieri** (tiek piemērota maksa atbilstoši SIA”KULDĪGAS ŪDENS” cenrādim).
6. Atzinuma sagatavošanai, objekta nodošanai ekspluatācijā, tiek piemērota maksa atbilstoši SIA”KULDĪGAS ŪDENS” cenrādim.
7. **Būvprojektu DGN vai DWG faila formātā, pirms saskaņošanas, iesniegt SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženierim.**
8. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2017.gada 06.oktobrim.

SIA “KULDĪGAS ŪDENS” inženieris


/U.Kuzmins./
tālr. 26304650

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Būvniecības nodaļa
inženierkomunikāciju speciālists
I.Jēkabsons 

2016g. 07. oktobris.

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
ATTĪSTĪBAS PĀRVALDE

SANEMTS

20 16. g. 11. 10.
Lietas Nr. 2118/7.5.