



KULDĪGAS NOVADA DOME

BŪVNICĪBAS KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

KULDĪGAS NOVADA DOME
BŪVNICĪBAS KOMISIJASSĒDES
PROTOKOLS

Kuldīgā

2017.gada 09.maijā

Nr. 17

32.

Par būvniecības ieceres - apliecinājuma kartes "Pelču pils jumta vienkāršotā atjaunošana Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā" akceptēšanu

Izskatījusi Kuldīgas novada pašvaldības, reģ.Nr.90000035590, atkārtoti iesniegto apliecinājuma karti "Pelču pils jumta vienkāršotā atjaunošana Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā" (reģ. Nr.836/8.16; 26.04.2017.; pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība; projektētājs: SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs"), atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par” (J.Jākobsone, I.Heidena, M.Pucena, J.Lipsnis, U.Gauja), „pret” nav, „atturas” nav, Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisija **n o l e m j :**

akceptēt būvniecības ieceri – apliecinājuma karti "Pelču pils jumta vienkāršotā atjaunošana Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā".

1. Autoruzraudzības kārtībā risināt un saskaņot ar Būvniecības un Būvinspekcijas nodaļām:
 - 1.1. Metāla kaluma margas, metāla restes, teknes un renes, jumta skārda ieseguma, skārda lūkas kores āķa darba rasējumus, iekļaujot konstruktīvos mezglus, profilu, izmērus, materiālu, aprīkojumu, stiprinājuma un pieslēguma veidu, apdari, kā arī izgatavošanas, uzstādīšanas, darbu metodikas aprakstu un veicamo darbu programmu.
 - 1.2. Jumta logu restaurācijas darba aprakstu un metodiku.
 - 1.3. Skursteņa galvas un to detaļu restaurācijas darba aprakstu un metodiku. Pievienojot detalizētu jumta seguma veicamo darba aprakstu un metodiku.
 - 1.4. Jauno dakstiņa tipu, paredzēt, kā esošo oriģinālo kārniņu ievērojot formu, materiālu un izmēru.
 - 1.5. Jumta lūku rasējumus.
 - 1.6. Esošajā jumta segumā nav margu stiprināšanas pēdu. Atsedzot jumta konstrukcijas, precizēt vai dekoratīvās jumta margas ir tikušas izbūvētas un vai ir mērķtiecīgi tās atjaunot, ja nav.
2. Iepirkuma dokumentācijā norādīt – būvniekam pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt saskaņošanai Būvniecības nodaļā konstruktīvos mezglus, norādot visu detaļu izmērus, risinājumus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt darbu veikšanas projektu (DVP), kura sastāvā iekļaut 02.09.2014. MK noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 80.punktā noteiktās prasības:

"80. Izstrādājot būvprojektus ekspluatācijā esošo ēku pārbūvei vai atjaunošanai, kas jāveic, nepārtraucot to pamatfunkciju izpildi, darbu organizēšanas projektā papildus norāda:

80.1. kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot ēkas pamatfunkciju, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos – plānotos pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

80.2. būvdarbu ģenerālplānos – ekspluatācijā esošās ēkas, arī inženiertīkli un ceļi, kuru funkcionēšana pārbūves laikā netiek pārtraukta, kā arī ēkas un inženiertīkli, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

80.3. skaidrojošajā aprakstā – sadarbība starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamās vai atjaunojamās ēkas īpašnieku, kā arī pasākumi, kas nodrošina netraucētu ēkas pamatfunkciju izpildi un pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanu;

80.4. būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas un to maksimāli pieļaujamais svars uz pārseguma, jumta vai citām nesošām konstrukcijām;

80.5. montāžas slodžu shēmas pārbūves laikā un to ietekme uz nesošām konstrukcijām un blakus esošām ēkām.”

Lēmums nosūtāms: Kuldīgas novada pašvaldībai, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301; SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, Cēsu ielā 26-13, Rīgā, LV-1012.

Sēdi vada

Būvniecības komisijas priekšsēdētāja

/paraksts/

J.Jākobsone

Protokolē

Attīstības pārvaldes vecākā lietvede

/paraksts/

G.Jansone

IZRAKSTS PAREIZS

*Attīstības pārvaldes vecākā lietvede
Kuldīgā, 09.05.2017.*



G.Jansone