



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2017.gada 12.jūlijā Nr. 1.38/ 68
Uz 11.07.2017. Nr. 12/AD

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija 11.07.2017. ar reģ. Nr. 222/1.38 ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja vēstuli ar jautājumiem par iepirkuma "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, atjaunošana un pārbūve Restaurācijas centra vajadzībām 1. un 2. kārtā" ar identifikācijas Nr. KNP/2017/45-K (turpmāk – Iepirkums) darbu apjomu prasībām:

Jautājums: Lokālā tāmē Nr. 1-1-1-2 „Konstrukciju izbūve”p.38 "Izolācijas ierīkošana no minerālvates 2 kārtas (2x50mm) paredzēti 11,3 m², bet uzradītais materiāls akmens vate Paroc FPS14 iekļauts tāmē 50 mm biezumā , tādā pašā apjomā 11,3 m². Varētu būt apjoms 11,3 x 2 = 22,6 m² ?

4. Tas pats 44.,45.un 46. punktos :

44	Siltumizolācijas ierīkošana 2 kārtās (2x100mm) slīpo griestu plāknēs	m2	66,6
	akmens vate plāksnēs 100mm Paroc eXtra (vai līdzvērtīga)	m2	66,6
45	Siltumizolācijas ierīkošana 250mm biezumā koka karkasā	m2	41,6
	akmens vate plāksnēs 125mm Paroc eXtra (vai līdzvērtīga)	m2	41,6
46	Siltumizolācijas ierīkošana 150mm biezumā koka karkasā	m2	25,8
	akmens vate plāksnēs 75mm Paroc eXtra (vai līdzvērtīga)	m2	25,8

Lūdzu skaidrojumu.

Atbilde: Aizpildot Lokālās tāmes Nr. 1-1-1-2 "Konstrukciju izbūve" pozīcijas Nr. 38, 44, 45 un 46 ievērtēt, ka apjoms materiālam dots siltināmajai plaknei, t.i. akmens vate ar noteikto biezumu jāievērtē nepieciešamajā daudzumā, lai nodrošinātu nepieciešamo biezumu konkrētajam darbu apjomam. Apjomi netiek mainīti.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

I.Ozola

E.Zīle, 63322564