



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2017. gada 17. augustā, Nr. 1.38/ 86

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par tāmes pozīcijām

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja 14.08.2017. vēstuli, reģ. Nr. 255/1.38, ar jautājumiem par iepirkuma "Sabiedriskās tualetes un labiekārtojuma izbūve Pilsētas dārzā, Kuldīgā" ID Nr. KNP/2017/57 (turpmāk – Iepirkums) tāmes pozīcijām, sakarā ar ko sniedz šo skaidrojumu:

- Jautājums:** 3.4 tāmes pozīcijā norādītās un apsekojot objektu klātienē, secināts, ka parka teritorijā izbūvētās granīta apmales ir ražotas Ķīnā (pelēkā tonī), lūdzam Jūs apstiprināt, ka šī iepirkuma ietvaros vēlaties izbūvēt Ķīnā ražotas (plēkā tonī) granīta apmales.

Atbilde: Pretendentam ir jāparedz tāmes pozīcijā 3.4. paredzētais materiāls. Granīta apmales analogas parka teritorijā esošajām apmalēm gar celiņiem. Ar analogu nav jāsaprot materiāla ražošanas valsts, bet gan pats materiāls.

- Jautājums:** 3.1. tāmes pozīcijā, paredzēts "Šķeltais laukakmens (diam. 8-12, augstums 10-15cm, izmēru attiecība 1:1,2), materiāls analogs parka teritorijā esošajam celiņu iesegumam", savukārt apsekojot objektu klātienē, secināts, ka parka teritorijā ir izbūvēts šķeltais laukakmens (šķemba). Vai tas nozīmē, ka šajā būvobjektā netiks pielietots kaltais granīta bruģis izmērā 10x10x10, bet pasūtītājs izmantos šķelto laukakmens šķembu. Kādu materiālu paredzēt – kalto granīta bruģi izmērā 10x10x10 vai šķelto laukakmens šķembu?

Atbilde: Šķeltais laukakmens (diam. 8-12cm, augstums 10-15cm, izmēru attiecība 1:1.2), materiāls analogs parka teritorijā esošajam celiņu iesegumam - neregulārs šķeltais laukakmens bruģis.

Komisijas priekšsēdētāja

D.Jansone, 63324935

E.Zīle