



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

Kuldīgā, 2018. gada 25. janvārī Nr. 1.38/11

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja (turpmāk – Pretendenta) vēstuli (reģ. Nr. 16/1.38) par iepirkuma „Būvdarbu veikšana objektos: “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Rūpniecības un Vienības ielas noejas pie Ventas līdz Kuldīgas jaunajam tiltam, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” un “Elektriskā apgaismojuma izbūve Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Pils ielas 8 līdz Rūpniecības un Vienības ielas noejai pie Ventas, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” ar identifikācijas Nr. KNP/2018/1-K/ERAF (turpmāk – Iepirkums) pievienotās dokumentācijas prasībām, sakarā ar ko sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. Pēc projekta rasējuma apgaismojuma stabā ir iestrādāta kārba, kurā ir iemontēta klemme SV15 un automātslēdzis. Vēlētos saprast cik lielai ir jābūt šai kārbai, lai tajā varētu tehniski pareizi visu iemontēt? Vai stabam neuzdīs mehāniskā izturība, ja tajā tiks iestrādāta šī kārba? Lai nebūtu pārpratumu, lūdzams precizēt staba rasējumu ar visiem tajā paredzētajiem frēzējuma izmēriem. Negribam uzņemties atbildību par Jūsu izteiktu darba uzdevumu bez Jūsu izstrādāta tehniskā risinājuma.

Atbilde: Iebūvējamās kārbas izmēri ir 10 x 20cm plata un augsta. 5.7 cm dziļa. Stabā vispirms izfrēzē kabeļu un kārbas gropes. Pēc tam izkrāso gropes (impregnē). Grope līdz kārbai diviem AXPK 4x35mm² (d=23mm) kabeļiem. Grope uz gaismekli NYY-J (d=12.2mm) kabelim.

2. Darbu organizēšanas projektā ir rakstīts, ka jāizveido apgaismojuma balsta makets, ko apstiprinās un precizēs objektā uz vietas – tad arī balsta izmaksas varam precizēt tikai pēc apstiprināšanas. Lai izvairītos no šādas situācijas, aicinām Jūs papildināt iepirkuma dokumentāciju ar balsta rasējumu un tehnisko dokumentāciju (specifikāciju).

Atbilde: Pasūtītāja prasība attiecībā uz apgaismojuma balstiem un gaismekļiem ir, ka tie tiek individuāli pielāgoti situācijai dabā būvniecības laikā. Iepirkuma pretendentiem lūgums ar apgaismojuma balstiem un gaismekļiem saistītās izmaksas ievērtēt pamatojoties uz būvprojektā sniegto informāciju kopumā un lapās ELT-7 un ELT-9.

3. Individuāli izgatavoti gaismekļi – kā tos nosertificēt un dabūt atbilstības deklarācijas? Aicinām Jūs precizēt arī gaismekļu rasējumu, jo esošais ir tikai aptuvens. Iepirkuma dokumentācijā aicinām norādīt analogo ražotāju, kurš atbilst Jūsu izvirzītajām prasībām.

Atbilde: Pasūtītāja prasība attiecībā uz apgaismojuma balstiem un gaismekļiem ir, ka tie tiek individuāli pielāgoti situācijai dabā būvniecības laikā. Iepirkuma pretendentiem lūgums ar apgaismojuma balstiem un gaismekļiem saistītās izmaksas ievērtēt pamatojoties uz būvprojektā sniegto informāciju kopumā un lapās ELT-7 un ELT-9. Gaismekļus paredzēts, ka pretendents

izgatavo amatnieciski, par piemēru ņemot "Mārtiņsalas" taciņas gaismekļus (skatīt piezīmi būvprojekta lapā ELT-7).

4. Apgaismojuma līnijā pa vienu kabeli iet 2 apgaismojuma fāzes un viena videonovērošanai – vai tādējādi šīs LED spuldzes neinducēsies?

Atbilde: Būvprojekta autors konkrētajā situācijā nesaskata LED spuldžu inducēšanās risku.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



E.Zīle

L.Hercenbergs
63341422