



26.04.2018. Nr.1.8/111

Pasūtītājs: **Kuldīgas novada pašvaldība**  
Baznīcas iela 1, Kuldīga  
LV-3301

### TEHNISKIE NOTEIKUMI

**„Rendas pagasta bibliotēkas ēkas telpu atjaunošana un pārbūve par Kuldīgas 2. Vidusskolas Rendas filiāles pirmsskolas izglītības iestādi, Podniekos, Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā.”**

1. Izmantot esošo ūdensvada ievadu. Jaunus ūdensvada pieslēgumus veikt aiz esošā ūdens patēriņa komercuzskaites mērāparāta mezgla.
2. Projektējot iekšējo ugunsdzēsības sistēmu ņemt vērā to, ka Rendas ūdensapgādes sistēma nenodrošina ugunsdzēsības ūdens patēriņu.
3. Izmantot esošos kanalizācijas izvadus, ja nepieciešams, paredzēt jaunus ar pieslēgumu esošai sadzīves kanalizācijas sistēmai.
4. Pārbūvējamās un/vai jaunbūvējamās sadzīves kanalizācijas cauruļvadu materiāls – PP vai PVC, cauruļvada diametrs atbilstošs kanalizācijas sistēmā novadāmo notekūdeņu daudzumam.
5. Sadzīves kanalizācijas skatakas projektēt no polimēra materiāla, dziļumam līdz 2.00m – D400/315mm, dziļumam lielākam par 2.00m – D630/500mm, dziļumam lielākam par 3.00m – D800/630mm.
6. Ievērot vertikālos un horizontālos normatīvos attālumus starp inženierkomunikācijām.
7. **Būvprojektu saskaņot ar SIA „KULDĪGAS ŪDENS” inženieri** (tiek piemērota maksa atbilstoši SIA”KULDĪGAS ŪDENS” cenrādim).
8. Atzinuma sagatavošanai, objekta nodošanai ekspluatācijā, tiek piemērota maksa atbilstoši SIA”KULDĪGAS ŪDENS” cenrādim.
9. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2019.gada 26.aprīlim.

SIA “KULDĪGAS ŪDENS” inženieris

/U.Kuzmins./  
tālr. 26304650

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA  
Būvvalde  
Komunikāciju inženieris  
I.Jēkabsons

2018.g. 26. aprīlis.