



# Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS SILTUMTĪKLI"

Juridiskā adrese: Lapegļu ielā 8, Kuldīgā,

tālr./fakss 63323721, tālr.63350284, 63350289

LV-3301 vienotais reģ. nr.40003007890,

e-pasts – siltums@kuldiga.lv,

mājas lapa : www.kuldigasilt.lv

Kuldīgā, Kuldīgas novads

Nr. 1.7- 38

Kuldīgas novada pašvaldībai

23.04. 2018

reģ.Nr.90000035590

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads,

LV– 3301, tālr. 63322469

*Par siltumapgādes tehnisko  
noteikumu izsniegšanu*

## Siltumapgādes tehniskie noteikumi

**būvprojekta "Rendas pagasta pāvaldes ēkas telpu grupas daļas atjaunošana un  
pārbūve par Rendas pagasta bibliotēku, "Vīgneros" , Rendā, Rendas pagastā,  
Kuldīgas novadā" izstrādāšanai.**

1. Siltumavots - katlu māja: Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā;
2. Siltumnesējs - karstais ūdens ar temperatūras režīmu:  
ziemā – 65-50 °C;  
P<sub>1</sub>- 2,0 bar; P<sub>2</sub>- 1,5 bar;
3. Pieslēguma vieta -katlu māja Rendā, Rendas pagasta (siltumtrases  
pieslēguma vietu skatīt pielikumā) ;
4. Atļautā maksimālā slodze  
ievada vietā ēkā - 100,0 kW;
5. Siltumtīklu caurlaides  
spēja ievada vietā ēkā - 5,5 m<sup>3</sup>/h;
6. Izstrādājot siltumtases  
būvprojektu ievērot  
sekojošo:
  - siltumapgādes cauruļvadu izvietojumu un  
cauruļvadu Ø (diametrus) paredzēt saskaņā ar  
nepieciešamo siltumslodzi objektam;
  - paredzēt perspektīvē siltumapgādes objektu  
pieslēgumu.

7. Izstrādājot **SM sadaļu**  
ievērot sekojošo:

- pieslēguma veids – tiešais pieslēgums;
- piederības robeža – noslēgventīļi siltumtrases ievadā ēkā;
- **paredzēt nododama centralizētā siltumapgādes tīklā atgaitas ūdens temperatūru ne lielāku par 55 °C;**

**Siltumtrases būvprojektu un siltuma sadales  
mezgla shēmu saskaņot „ar SIA “Kuldīgas  
Siltumtīkli”, tālr.:28399448;**

8. Tehnisko noteikumu  
derīguma termiņš

- **divi gadi.**

Valdes priekšsēdētājs:




Artis Roberts

Tehniskos noteikumus sagatavoja  
inženieris J.Hofmanis  
Tālr. 63350284

Tehniskos noteikumus saņēma 2018.g.....  
datums paraksts / v. uzvārds

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA  
Būvvalde  
Komunikāciju inženieris  
**I.Jēkabsons**  
20 18. g. 25. apriļī



KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA  
 Būvvalde  
 Komunikāciju inženieris  
**I. Jēkabsons**  
 20 18. g. 20. aprīlī