



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES

KULDĪGAS DAĻA

Jelgavas iela 58, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; tālr.: 67439061; e-pasts: kuldiga@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Kuldīga

(izdošanas vieta)

2016. gada 30. marts
(datums)

Kuldīgas centra vidusskola

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

9000015518

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas novads,
LV-3328

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.3-3.1/ 40

2016. gada 22. martā

(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

(turpmāk - VUGD) Kurzemes reģiona brigādes (turpmāk - KRB) Kuldīgas daļas komandieris
virsleitnants Aleksandrs Štefaņuks

(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Kuldīgas centra vidusskolas saimniecības daļas vadītāju Aldi Šternbergu

(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Kuldīgas centra vidusskolas, ēku, telpu un teritorijas, Mucenieku iela 6, Kuldīga
Kuldīgas novadā, LV-3328

(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi

(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaudžu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas 16.05.2014. Pārbaudes akts Nr. 22/12.3-3.1-43	1;2.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Nav novērsti zibenssardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas pretestības mērījumu rezultātos minētie trūkumi.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā „Ugunsdrošības noteikumi”) 182.punkts	30.05.2016.
2.	Objektā 3.kopušā 1.stāvā noliktavā nav nodrošinātas elektrospuldzes ar slēgtā tipa aizsargkupoliem, saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.	„Ugunsdrošības noteikumi” 6.punkts, 6.5.apakšpunkts, 180.punkts.	30.04.2016.
3.	Nav uzstādīti ugunsdzēsības aparāti un inventārs redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmēti atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.	„Ugunsdrošības noteikumi” 173.punkts.	30.04.2016.
4.	Objekta ugunsgrēka atklāšanas pogas 1.stāvā nav apzīmētas ar lietojamām drošības zīmēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un standarta LVS 446 prasībām.	„Ugunsdrošības noteikumi” 19.punkts.	30.04.2016.
5.	Nav veikta ventilācijas sistēmas pārbaude, attīrīšana un par to jāizdara ieraksts apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnālā (11.pielikums).	„Ugunsdrošības noteikumi” 204 punkts.	30.04.2016.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Nav minēto trūkumu tas novērsti

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības likuma 7.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklusot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrīt konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Aleksandrs Štefaņuks

(amatpersonas vārds, uzvārds)



Ar pārbaudes akta saturu iepazīšos un vienu eksemplāru saņēmu:

Ar

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2016.gada 30. martā

