

Projektējamās caurules teknes atzīmes	30.84	30.90	31.00	31.06	31.07	30.90	30.95	31.06	31.10
Projektējamā zemes virsmas atzīme	32.73	32.51	32.25	32.19	32.14	32.51	32.34	32.19	32.19
Esošā zemes virsmas atzīme	32.73	32.51	32.25	32.19	32.14	32.51	32.51	32.19	32.19
Iebūves dziļums, m	1.89	1.61	1.25	1.13	1.07	1.61	1.39	1.13	1.09
Caurule	D 200mm PP T8					D 160mm PP T8			
Pamatne	15 cm blietēta smilts					15 cm blietēta smilts			
Slīpums / Garums, m	14.21 / 0.004	24.75 / 0.004	12.65 / 0.004	2.06 / 0.004		4.19 / 0.012		3.70 / 0.011	
Attālums, m						1.06; 1.66	0.53; 0.85	1.06	1.67; 0.65
Pagrieziens			176°						
Aku , Mezglu apz.	Savienojums ar esošu cauruļvadu D200mm	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4-SP	K1-1	K1-1a	K1-3	K1-3a
Aku , Mezglu piesaistes	x=314546.00 y=376628.88	x=314532.05 y=376626.20	x=314507.75 y=376621.51	x=314495.19 y=376620.03	x=314493.20 y=376619.84	x=314532.05 y=376626.20	x=314532.88 y=376622.09	x=314495.19 y=376620.03	x=314495.63 y=376616.36

Objekts: "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā"

Pasūtītājs: SIA "KULDĪGAS ŪDENS", reģ. Nr. 46103000234, Ventspils iela 15, Kuldīga, LV-3301

Nr. 03-2014

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. ŪKT d.vad.	M.Priedēns		06.2014.
Projektēja	M.Priedēns		06.2014.

Kanalizācijas garenprofils

Mērogs h1:500
v 1:100

Stadija	Lapa	Lapas
TP	ŪKT-6	21

SIA ITP •inženiertehniskie projekti•