





KSS - 1 pamata plātne



KSS - 1 pamata plātnes stiegrojums



Griezums 1-1




Marka	Nosaukums	Mērv.	Skaits	Vien. masa, kg	Kopējā masa, kg
	Ģeotekstils	m2	6		
	Šķembas fr.0-20	m3	0.87		
	Betons C20/25	m3	2.87		
	Stiegras Ø 12 AIII	m	192	0.888	175.5

1. Stiegrojuma aizsargslāņa biezums 50mm.
2. Stiegras savienot ar pārlaidumu 35Ø, vienā šķērsgriezumā savienot ne vairāk kā 50% stiegras.
3. KSS tvertne - Scan-Plast (vai analoga) stiklašķiedras, rūpnieciski izgatavota.
- 4.KSS komplektācija var tikt precizēta atbilstoši ražotāja rekomendācijām un saskaņā ar pasūtītāja prasībām.

Objekts: "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā"

Pasūtītājs: SIA "KULDĪGAS ŪDENS", reģ. Nr. 46103000234, Ventspils iela 15, Kuldīga, LV-3301

Nr. 03-2014

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1</div> <div>bez mēroga</div> <div><div>inženiertehniskie projekti</div></div>	Stadija	Lapa	Lapas
Būvproj. ŪKT d.vad.	M.Priedēns		06.2014.		TP	ŪKT-21	21
Projektēja	M.Priedēns		06.2014.				