

Aku , Mezglu apz.	Projektējamās caurules augšas atzīmes	Projektējamā zemes virsmas atzīme	Esošā zemes virsmas atzīme	Iebūves dziļums, m	Aku , Mezglu piesaistes
Ū1-M8	30.23	31.72	31.72	1.50	x=314423.23 y=376607.88
Ū1-M8*	29.92	31.41	31.41	1.49	x=314407.22 y=376605.39
Ū1-M9	29.45	30.94	30.94	1.49	x=314365.80 y=376595.03
Ū1-M10	29.40	30.92	30.92	1.52	x=314354.69 y=376592.29
Ū1-M11	29.40	30.92	30.92	1.52	x=314351.76 y=376591.65
Ū1-M12	29.26	30.80	30.80	1.54	x=314307.08 y=376582.81
Ū1-2	29.36	30.92	30.92	1.56	x=314302.62 y=376584.84
Ū1-M13	29.51	31.00	31.00	1.49	x=314295.71 y=376587.98

Caurule: D110 mm PE PN10 | D110 mm PE PN10

Pamatne: 15 cm blietēta smilts | 15 cm blietēta smilts

Slīpums	Garums, m
0.019	16.20
0.011	42.70
0.004	11.44
0.004	3.00
0.003	45.56
0.020	4.90
0.020	7.59

Attālums, m: 16.20 | 7.03 | 27.48 | 8.19 | 11.44 | 22.18 | 23.38 | 3.10 | 7.59

Pagrieziens: 175° | 1.50 | 1.50 | 1.80

Objekts: "Ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecība Klusā un Ausekļa ielā, Kuldīgā, Kuldīgas novadā"

Pasūtītājs: SIA "KULDĪGAS ŪDENS", reģ. Nr. 46103000234, Ventspils iela 15, Kuldīga, LV-3301

Nr. 03-2014

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. ŪKT d.vad.	M.Priedēns		06.2014.
Projektēja	M.Priedēns		06.2014.

Ūdensvada garenprofils

Mērogs h 1:500
v 1:100

Stadija	Lapa	Lapas
TP	ŪKT-14	21

SIA •inženiertehniskie projekti•