

Aku , Mezglu apz.	Projektējamās caurules teknes atzīmes	Projektējamā zemes virsmas atzīme	Esošā zemes virsmas atzīme	Iebūves dziļums, m	Aku , Mezglu piesaistes
K1-2	24.97	26.68	26.68	1.71	X=316261.33 Y=376298.32
K1-2a	25.04	26.69	26.68	1.65	X=316266.96 Y=376302.75
K1-3b	25.29	26.95	26.95	1.66	X=316284.21 Y=376263.37
K1-3	25.25 25.11	26.78	26.78	1.53 1.67	X=316287.12 Y=376265.66
K1-3a	25.18	26.83	26.83	1.65	X=316292.69 Y=376270.05
K1-4	25.16	26.89	26.89	1.73	X=316297.21 Y=376252.84
K1-4a	25.23	26.88	26.88	1.65	X=316302.79 Y=376257.23
K1-5b	25.24	27.06	27.06	1.82	X=316302.79 Y=376239.39
K1-5	25.20	26.95	26.95	1.75	X=316305.86 Y=376241.79
K1-5a	25.28	26.98	26.98	1.70	X=316312.76 Y=376244.24
K1-6a	25.28	27.05	27.05	1.77	X=316326.43 Y=376209.01
K1-6	25.24	26.94	26.94	1.70	X=316329.47 Y=376211.41
K1-7b	25.41	27.23	27.23	1.82	X=316347.89 Y=376182.06
K1-7	25.37	27.07	27.07	1.70	X=316350.76 Y=376184.33
K1-7a	25.45	27.23	27.23	1.78	X=316355.52 Y=376189.88
K1-8	25.45	27.02	27.02	1.57	X=316363.54 Y=376168.09
K1-8a	25.53	27.21	27.21	1.68	X=316369.26 Y=376172.59
K1-9a	25.47	27.17	27.17	1.70	X=316364.39 Y=376161.37
K1-9	25.43	27.00	27.00	1.57	X=316367.14 Y=376163.53
K1-10	25.33	26.93	26.93	1.45	X=316386.15 Y=376139.37
K1-10a	25.41	27.06	27.06	1.65	X=316392.11 Y=376144.06
K1-11	25.17	26.90	26.90	1.73	X=316394.02 Y=376129.65
K1-11a	25.25	26.90	26.90	1.65	X=316400.02 Y=376134.54
K1-12a	25.23	26.88	26.86	1.65	X=316393.76 Y=376124.26
K1-12	25.19	26.88	26.88	1.69	X=316396.56 Y=376126.47
K1-13b	25.25	26.96	26.96	1.71	X=316405.03 Y=376109.93
K1-13	25.21	26.84	26.84	1.63	X=316407.94 Y=376112.22
K1-13a	25.30	26.95	26.95	1.65	X=316414.70 Y=376117.55

Caurule: D 160mm PP T8 (all sections)

Pamatne: 15 cm blietēta smilts (all sections)

Posms	Garums, m	Slīpums	Attālums, m	Pagrieziens
K1-2 – K1-2a	7.14	0.01	4.06	1.70; 1.38
K1-3b – K1-3	3.70	0.01	3.70	
K1-3 – K1-3a	7.10	0.01	3.83	1.70; 1.57
K1-4 – K1-4a	7.10	0.01	3.37	1.77; 1.96
K1-5b – K1-5	3.90	0.01	3.90	
K1-5 – K1-5a	7.32	0.01	3.75	1.80; 1.77
K1-6a – K1-6	3.95	0.01	3.95	
K1-7b – K1-7	3.65	0.01	3.65	
K1-7 – K1-7a	7.32	0.01	3.54; 2.05	1.73
K1-8 – K1-8a	7.27	0.01	3.43; 2.14	1.70
K1-9a – K1-9	3.60	0.01	3.60	
K1-10 – K1-10a	7.60	0.01	3.56; 2.26	1.78
K1-11 – K1-11a	7.75	0.01	3.46; 2.58	1.70
K1-12a – K1-12	3.57	0.01	3.57	
K1-13b – K1-13	3.70	0.01	3.70	
K1-13 – K1-13a	8.60	0.01	3.10; 3.80	1.70

Objekts: "Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, Kuldīgas novadā." *1.kārta*

Pasūtītājs: SIA "KULDĪGAS ŪDENS", reģ. Nr. 46103000234, Ventspils iela 15, Kuldīga, LV-3301

KU 2015/1

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. ŪKT d.vad.	M.Priedēns		03.2015.
Projektēja	M.Priedēns		03.2015.

Kanalizācijas garenprofils
Mērogs h 1:500
v 1:100

Stadija	Lapa	Lapas
TP	ŪKT-12	14

SIA •inženiertehniskie projekti•