
[illegible]

Projektējamās caurules teknes atzīmes	24.19	24.23	24.60	24.69	24.90	24.98	25.05	25.24
Projektējamā zemes virsmas atzīme	26.60	26.67	26.68	26.68	26.78	26.89	26.92	26.94
Esošā zemes virsmas atzīme	26.60	26.67	26.68	26.68	26.78	26.89	26.92	26.94
Iebūves dziļums, m	2.03	2.44	1.99	1.88	1.91	1.87	1.70	
Caurule	D 200mm PP T8				D 200mm PP T8			
Pamatne	15 cm blīvētā smiltis				15 cm blīvētā smiltis			
Slīpums	Garums, m							
Attālums, m	5.32	17.94	41.62	16.33	14.04	38.49		
Pagrieziena	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
Aku , Mezglu apz.	1.00	2.97	17.29	39.92	16.33	6.41	9.97	36.79
Aku , Mezglu piesaistes	1.00	1.17	0.65	1.70	1.70			
	EK-1	KI-1	KI-2	KI-3	KI-4	KI-5	KI-6	
	X=316248.11 Y=376317.29	X=316250.27 Y=376312.44	X=316261.33 Y=376298.32	X=316287.12 Y=376265.66	X=316297.21 Y=376252.84	X=316305.86 Y=376241.79	X=316329.47 Y=376211.41	

Objekts: "Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapeglu ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, Kuldīgas novadā." **1.kārta**

Pasūtītājs: SIA "KULDĪGAS ŪDENS", reģ. Nr. 46103000234, Ventspils iela 15, Kuldīga, LV-3301				KU 2015/1		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Kanalizācijas garenprofils Mērogs h 1:500 v 1:100	Stadija	Lapa
Būvproj. ŪKT d.vad.	M.Priedēns		03.2015.		TP	ŪKT-5
Projektēja	M.Priedēns		03.2015.			14
					